





Дымоходы BaltGaz

ПАСПОРТ

A001-01.000-02ПС

Дымоходы BaltGaz предназначены для забора воздуха и удаления продуктов сгорания природного газа ГОСТ 5542-87 или сжиженного газа ГОСТ 20448-90 из котлов, предназначенных для использования коаксиальных дымоходов.

Наименование, обозначение	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Внешний вид
Арт. BG0001 Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100, длина 750 мм	Ø60/ Ø100, L = 750	2,4	
Арт. BG0008 Комплект коаксиальный универсальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм	Ø60/ Ø100, L = 750	2,5	
Арт. BG0028 Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм для котлов Navien	Ø60/ Ø100, L = 750	2,4	
Арт. BG0035 Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм	Ø60/ Ø100, L = 750	2,4	
Арт. BG0037 Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 1000 мм	Ø60/ Ø100, L = 1000	2,7	

Комплект поставки:

	BG0001	BG0008	BG0028	BG0035	BG0037	Кол-во
Паспорт А001-01.000-02ПС	✓	✓	✓	✓	✓	1
Труба выходная А001-01.000	✓	✓	✓			1
Труба выходная А001-01.000-01				✓		1
Труба выходная А001-01.000-02					✓	1
Колено стартовое А001-02.000	✓	✓	✓	✓	✓	1
Фланец А001-01.005	✓	✓	✓	✓	✓	1
Фланец А001-01.006	✓	✓	✓	✓	✓	1
Хомут А001-02.004	✓	✓	✓	✓	✓	1
Манжета А001-02.003	✓	✓	✓	✓	✓	1
Винт Ph-4,2×19 DIN 7981F	✓	✓	✓	✓	✓	2
Переходник А001-06.001	✓	✓	✓	✓	✓	1
Переходник А001-06.002	✓	✓	✓	✓	✓	1
Винт Ph-4,2×9,5 DIN 7981F	✓	✓	✓	✓	✓	4
Прокладка А001-06.004	✓	✓	✓	✓	✓	1
Винт АМ4-6gx25.019 ГОСТ 1491-80	✓	✓	✓	✓	✓	1
Гайка М4-6Н.016 ГОСТ 5915-70	✓	✓	✓	✓	✓	1
Шайба А4.01.019 ГОСТ 11371-78	✓	✓	✓	✓	✓	1
Переходник А001-06.003	✓	✓	✓			1
Кольцо 076-082-36 ГОСТ 9833-73	✓	✓	✓			1
Упаковка	✓	✓	✓	✓	✓	1

Монтаж колена стартового А001-02.000 на котле осуществляется либо с использованием хомута А001-02.004, манжеты А001-02.003 и двух винтов Ph-4,2×19, либо с помощью переходника А001-06.002, 4-х винтов Ph-4,2×9,5, прокладки А001-06.004, винта М4 х25, гайки М4 и шайбы.

Герметизация соединения колена стартового А001-02.000 с выходной трубой осуществляется с помощью внутренних резиновых колец.

Герметизация зазора между стеной и выходной трубой со стороны помещения осуществляется с помощью фланца А001-01.005, с внешней стороны (уличной) с помощью фланца А001-01.006.

Переходник А001-06.001 и переходник А001-06.003 вместе с уплотнительным кольцом 076-082-36 применяются для монтажа дымохода в газовых настенных котлах.

Категория помещения для эксплуатации дымоходов должна соответствовать группе 3 ГОСТ 15150-69.

Температура продуктов сгорания должна быть не менее 110 °С и не более 200 °С.

Транспортирование и хранение дымоходов должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования и хранения по группе (1Л) ГОСТ 15150-69.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие дымоходов требованиям

ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации дымоходов – 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а для вне рыночного потребителя со дня получения покупателем (потребителем).

<input type="checkbox"/>	Арт. BG0001	Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100, длина 750 мм
<input type="checkbox"/>	Арт. BG0008	Комплект коаксиальный универсальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм
<input type="checkbox"/>	Арт. BG0028	Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм для котлов Navien
<input type="checkbox"/>	Арт. BG0035	Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 750 мм
<input type="checkbox"/>	Арт. BG0037	Комплект коаксиальный Ø60/ Ø100 мм, длина 1000 мм

соответствует ТУ 25.11.23-001-42003024-2020 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления:	____/____/____ число, месяц, год	Штамп ОТК
--------------------	---	-----------

Продавец:	_____ _____	Штамп продавца
Дата продажи:	____/____/____ число, месяц, год	